

EXPEDIENTES INDIVIDUALES RÁPIDOS (existe CGP o centralización)

- Comprobar la ubicación real de la CGP con foto general de la fachada. Foto real = vista google maps
- Si la CGP está rotulada, fotos de la rotulación (línea – CT)
- Vista general de la CGP por fuera para comprobar el estado de la puerta

Vista general de la CGP por dentro para ver todas sus partes y que presenta:

- doble aislamiento
- existen fusibles
- Llega tensión al módulo de fusibles (foto voltímetro o discriminador)
- hay continuidad entre fusibles y modulo medida
- existe la derivación individual
- están los trafos de medida indirecta, si fuera el caso
- existe placa sujeción de contador

EXPEDIENTES INDIVIDUALES CON EXTENSIÓN DE RED (CGP o centralización nueva con extensión de red)

- Comprobar la ubicación real de la CGP con foto general de la fachada: foto real = vista google maps
- Vista general de la CGP/CPM por fuera para comprobar el estado de la puerta

Vista general de la CGP/CPM por dentro para ver todas sus partes y que presenta:

- terminales y conductor normalizados
- doble aislamiento
- existen fusibles
- hay continuidad entre fusibles y medida
- existe la derivación individual
- están los trafos de medida indirecta, si fuera el caso
- existe placa sujeción del contador